



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pile



ON-HK.903.2.13.2023

Piła, dnia 24 marca 2023r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji
pl. Wojska Polskiego 19
89-300 Wyrzysk

Zbiorcza roczna ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022r., poz. 1230) przesyła zbiorczą roczną ocenę wydaną za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. dotyczącą jakości wody i sporządzoną w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli prowadzonej przez zarządzającego pływalnią oraz kontroli urzędowej.

1. Charakterystyka obiektu: Basen Pływacki znajduje się w Wyrzysku przy ul. Parkowa 6. Jest pływalnią całoroczną i ogólnodostępną. W ciągu doby z atrakcji wodnych może korzystać maksymalnie ok. 100 osób. Pływalnia jest zaopatrywana w wodę z wodociągu publicznego Polanowo.

W skład pływalni wchodzi:

- niecka rekreacyjna wraz z instalacją cyrkulacji i uzdatniania wody basenowej.
2. Zarządzający pływalnią dokonywał bieżącej obserwacji wody na pływalni, systematycznie prowadził dokumentację nadzoru nad pracą urządzeń, rejestrował wyniki pomiaru jakości wody na pływalni w zakresie parametrów (pH wody, potencjał redox, stężenie chloru wolnego i związanego, temperatury wody) oraz podejmował stosowne działania naprawcze.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
aleja Wojska Polskiego 43 | 64-920 Piła
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 67 3518980 | 67 3519886
sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl
monitoring.wody.psse.pila@sanepid.gov.pl
NIP 764-21-29-905 | REGON 570293265
BDO 000127682
www.gov.pl/web/psse-pila
/PSSEPILA/SkrytkaESP

3. Badanie jakości wody na pływalni było realizowane zgodnie z harmonogramem ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pile. Zakres i częstotliwość badań prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022r., poz. 1230). Badania wykonywane przez laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Pile posiadają akredytację PCA nr AB 616, laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Poznaniu posiadają akredytację AB 438 oraz Laboratorium Usługowo-Badawcze „Biochemik” Sp. z o.o., Śmiłowo, ul. Pilska 34, 64-920 Kaczory posiadają akredytację AB 400.
4. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. z niecki basenowej oraz z systemu cyrkulacji pobrano:
 - w ramach oceny jakości wody prowadzonej przez zarządzającego pływalnią: **64 próbki** w zakresie bakteriologicznym oraz fizykochemicznym. Na podstawie sprawozdań z badań stwierdzono: w 10 próbkach przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 36° po 48h (woda wprowadzona do niecki z systemu cyrkulacji), w 2 próbkach przekroczenie chloroformu (niecka rekreacyjna) oraz w 1 próbce stwierdzono obecność Pseudomonas aeruginosa (niecka rekreacyjna). W przypadku stwierdzenia obecności Pseudomonas aeruginosa na czas prowadzonych działań naprawczych obiekt został zamknięty w terminie od 24.06. - 01.07.2022r.
 - w ramach prowadzonego nadzoru przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile: **6 próbek** w zakresie bakteriologicznym oraz fizykochemicznym.
5. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. z instalacji wody ciepłej pobrano:
 - w ramach oceny jakości wody prowadzonej przez zarządzającego pływalnią: **1 próbkę** z natrysku do badań w zakresie Legionelli sp.
 - w ramach prowadzonego nadzoru przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile: **2 próbki** z natrysków do badań w zakresie Legionelli sp.
6. Jakość wody **okresowo** nie spełniała wymagań w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 36° po 48h, Pseudomonas aeruginosa oraz chloroformu określonych w załącznikach nr 1 oraz nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022r., poz. 1230). Zarządzający pływalnią natychmiast podejmował działania naprawcze w celu poprawy jakości wody, a skuteczność prowadzonych działań potwierdzona była pozytywnymi wynikami badań wody.

(MK)

p.o. Zastępcy
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Pile

Regina Rogalska